

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2503703	発行日	令和7年10月3日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	岡原地区 岡原小学校		
施設名	岡原第二水源 表流水		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和7年 9月16日	採取時刻	8:21
		気温	26.0℃
		水温	27.3℃
受付年月日	令和7年 9月16日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	2	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.7	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3	3mg/L以下
pH値	—	7.8（27℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.05	
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 9月16日～令和7年10月 3日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2503704		発行日	令和7年10月3日	
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	岡原地区 熊野区公民館				
施設名	岡原第一第1・第2水源 深井戸				
試料名	飲料水（浄水）		採取者	株式会社 三計テクノス 川副	
採取年月日	令和7年 9月16日	採取時刻	8:27	気温	26.0℃
				水温	25.8℃
受付年月日	令和7年 9月16日	天候 [前 日]	晴れ	天候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等		
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	2.8	200mg/L以下		
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下		
pH値	—	8.1（27℃）	5.8以上8.6以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下		
濁度	度	0.1 未満	2度以下		
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.3			
		-以下余白-			
検査期日	令和7年 9月16日～令和7年10月 3日		検査責任者	春日 博之	
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
検査方法	厚生労働省告示第261号				
備考					

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2503705	発行日	令和7年10月3日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	須恵地区 須恵小学校		
施設名	吉井第1・第2水源 深井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和7年 9月16日	採取時刻	9:16
		気温	28.3℃
		水温	30.6℃
受付年月日	令和7年 9月16日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	4.8	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.2（27℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 9月16日～令和7年10月 3日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2503706	発行日	令和7年10月3日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	須恵地区 平山水質検査給水栓		
施設名	平山・松尾水源 浅井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和7年 9月16日	採取時刻	8:50
		気温	27.0℃
		水温	28.7℃
受付年月日	令和7年 9月16日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.6	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3	3mg/L以下
pH値	—	7.4（27℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 9月16日～令和7年10月 3日	検査責任者	春日 博之
判 定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備 考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2503707		発行日	令和7年10月3日			
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	須恵地区 松尾公民館						
施設名	平山・松尾水源 浅井戸						
試料名	飲料水（浄水）		採取者	株式会社 三計テクノス 川副			
採取年月日	令和7年 9月16日	採取時刻	9:03	気温	28.0℃	水温	29.6℃
受付年月日	令和7年 9月16日	天候〔前日〕	晴れ	天候〔当日〕	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等		
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	2.6	200mg/L以下		
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	3mg/L以下		
pH値	—	7.4（27℃）	5.8以上8.6以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下		
濁度	度	0.1 未満	2度以下		
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2			
		-以下余白-			
検査期日	令和7年 9月16日～令和7年10月 3日		検査責任者	春日 博之	
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
検査方法	厚生労働省告示第261号				
備考					

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2503708	発行日	令和7年10月3日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	須恵地区 浜の上公民館		
施設名	吉井第1・第2水源 深井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和7年 9月16日	採取時刻	8:39
		気温	26.8℃
		水温	30.7℃
受付年月日	令和7年 9月16日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	5.0	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.7（27℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.3	
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 9月16日～令和7年10月 3日		検査責任者 春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2503709	発行日	令和7年10月3日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	深田地区 岩水様宅		
施設名	仁王水源 深井戸		
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和7年 9月16日	採取時刻	9:23
		気温	29.0℃
		水温	30.7℃
受付年月日	令和7年 9月16日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	5.5	200mg/L以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	8.1 (27℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.1	
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 9月16日～令和7年10月 3日	検査責任者	春日 博之
判 定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備 考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2503710	発行日	令和7年10月3日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	深田地区 深田小学校		
施設名	深田中央水源 深井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和7年 9月16日	採取時刻	9:31
		気温	29.3℃
		水温	30.5℃
受付年月日	令和7年 9月16日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.3	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	8.1（28℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.5	
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 9月16日～令和7年10月 3日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2503711	発行日	令和7年10月3日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	深田地区 ミート丸真株式会社		
施設名	八幡水源 深井戸		
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和7年 9月16日	採取時刻	7:57
		気温	25.6℃
		水温	24.8℃
受付年月日	令和7年 9月16日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.6	200mg/L以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	8.0 (28℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.1	
		-以下余白-	

検査期日	令和7年 9月16日～令和7年10月 3日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2503712	発行日	令和7年10月3日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	深田地区 中村様宅		
施設名	新深田水源 深井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和7年 9月16日	採取時刻	9:39
		気温	29.4℃
		水温	30.8℃
受付年月日	令和7年 9月16日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.8	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.9（27℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 9月16日～令和7年10月 3日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2503713	発行日	令和7年10月3日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	免田地区 免田小学校		
施設名	吉井第1・第2水源 深井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和7年 9月16日	採取時刻	9:52
		気温	30.1℃
		水温	27.0℃
受付年月日	令和7年 9月16日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.2	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.5	3mg/L以下
pH値	—	7.6（27℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.1	
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 9月16日～令和7年10月 3日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2503714	発行日	令和7年10月3日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	免田地区 宮崎様宅		
施設名	岡留水源 深井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和7年 9月16日	採取時刻	11:58
		気温	33.4℃
		水温	27.4℃
受付年月日	令和7年 9月16日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	4.1	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.5（28℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.4	
		-以下余白-	

検査期日	令和7年 9月16日～令和7年10月 3日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2503715	発行日	令和7年10月3日						
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様								
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地								
採水場所	上地区 清水公民館								
施設名	並木水源 深井戸								
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 川副						
採取年月日	令和7年 9月16日	採取時刻	11:47	気温	33.0℃	水温	32.0℃		
受付年月日	令和7年 9月16日	天候 [前 日]	晴れ	天候 [当 日]	晴れ				
検 査 項 目									
一般細菌		単位	個/mL	検 査 結 果	0			基 準 値 等	100個/mL以下
大腸菌		単位	—	検 査 結 果	検出されない			基 準 値 等	検出されないこと
塩化物イオン		単位	mg/L	検 査 結 果	3.6			基 準 値 等	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		単位	mg/L	検 査 結 果	0.3 未満			基 準 値 等	3mg/L以下
pH値		単位	—	検 査 結 果	7.2（28℃）			基 準 値 等	5.8以上8.6以下
味		単位	—	検 査 結 果	異常なし			基 準 値 等	異常でないこと
臭気		単位	—	検 査 結 果	異常なし			基 準 値 等	異常でないこと
色度		単位	度	検 査 結 果	0.5 未満			基 準 値 等	5度以下
濁度		単位	度	検 査 結 果	0.1 未満			基 準 値 等	2度以下
参考値 遊離残留塩素		単位	mg/L	検 査 結 果	0.3			基 準 値 等	
		単位		検 査 結 果	-以下余白-			基 準 値 等	
		単位		検 査 結 果				基 準 値 等	
		単位		検 査 結 果				基 準 値 等	
		単位		検 査 結 果				基 準 値 等	
		単位		検 査 結 果				基 準 値 等	
		単位		検 査 結 果				基 準 値 等	
		単位		検 査 結 果				基 準 値 等	
検査期日	令和7年 9月16日～令和7年10月 3日			検査責任者	春日 博之				
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合								
検査方法	厚生労働省告示第261号								
備考									

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号
株式会社 三計テクノス
代表取締役 石炭 行信
〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2503716	発行日	令和7年10月3日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	上地区 榎田消防詰所		
施設名	川南水源 表流水		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和7年 9月16日	採取時刻	11:42
		気温	33.0℃
		水温	24.3℃
受付年月日	令和7年 9月16日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.7	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.5（28℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.5	
		-以下余白-	

検査期日	令和7年 9月16日～令和7年10月 3日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号
株式会社 三計テクノス
代表取締役 石炭 行信
〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2503717	発行日	令和7年10月3日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	上地区 上小学校		
施設名	秋時水源 深井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和7年 9月16日	採取時刻	10:48
		気温	31.4℃
		水温	29.4℃
受付年月日	令和7年 9月16日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.6	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.5（28℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.3	
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 9月16日～令和7年10月 3日		検査責任者 春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2503699	発行日	令和7年10月3日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	上地区 新川北配水池		
施設名	第4・第5水源 深井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和7年 9月16日	採取時刻	11:29
		気温	32.0℃
		水温	23.0℃
受付年月日	令和7年 9月16日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	4.0	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.7（28℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	
		-以下余白-	

検査期日	令和7年 9月16日～令和7年10月 3日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2503718	発行日	令和7年10月3日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	上地区 あさぎり中学校		
施設名	第4・第5水源 深井戸 第1水源 表流水		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和7年 9月16日	採取時刻	10:39
		気温	31.0℃
		水温	30.7℃
受付年月日	令和7年 9月16日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.1	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3	3mg/L以下
pH値	—	7.6（27℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.1	
		-以下余白-	

検査期日	令和7年 9月16日～令和7年10月 3日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2503700	発行日	令和7年10月3日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	上地区 皆越公民館		
施設名	皆越水源 深井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和7年 9月16日	採取時刻	11:08
		気温	29.8℃
		水温	26.5℃
受付年月日	令和7年 9月16日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	5.0	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	8.1（28℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1.7	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.05	
参考値 結合残留塩素	mg/L	2.0 以上	
		-以下余白-	

検査期日	令和7年 9月16日～令和7年10月 3日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2503701	発行日	令和7年10月3日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	岡原地区 熊野区公民館		
施設名	岡原第一第1・第2水源 深井戸		
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和7年 9月16日	採取時刻	8:27
		気温	26.0℃
		水温	25.8℃
受付年月日	令和7年 9月16日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	基準値等
カルシウム, マグネシウム等 (硬度)	mg/L	30 未満	300mg/L以下
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 9月16日～令和7年10月 3日		検査責任者 春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2503702	発行日	令和7年10月3日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	上地区 皆越公民館		
施設名	皆越水源 深井戸		
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和7年 9月16日	採取時刻	11:08
		気温	29.8℃
		水温	26.5℃
受付年月日	令和7年 9月16日	天候 [前日]	晴れ
		天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	基準値等
カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	50.1	300mg/L以下
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 9月16日～令和7年10月 3日		検査責任者 春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			