

あさぎり町役場本庁舎 空調機点検明細書

名称	規格	数量	単位	数量	単位	単価	金額	備考
■ マルチエアコン	ACM-1							
1F北側系統								
室外機 簡易点検		1	台	4	回			
室内機 簡易点検		17	台	4	回			
室内機 フィルター清掃		17	台	2	回			
■ マルチエアコン	ACM-2							
1F南側系統								
室外機 簡易点検		1	台	4	回			
室内機 簡易点検		19	台	4	回			
室内機 フィルター清掃		19	台	2	回			
■ マルチエアコン	MAC-1-1							
2F 応接室・企画財政課・大会議室・トイレ・電算室								
室外機 簡易点検		1	台	4	回			
室内機 簡易点検		14	台	4	回			
室内機 フィルター清掃		14	台	2	回			
■ パッケージエアコン (8か所)								
(町長室・副町長室・総務課・防災無線室・監査室・白髪岳会議室・高山会議室・選管室)								
室外機 簡易点検		8	台	4	回			
室内機 簡易点検		12	台	4	回			
室内機 フィルター清掃		12	台	2	回			
■ 報告書作成費		73	台					
諸経費		4	回					
小計								
消費税 10%								
合計金額								

簡易点検は年4回とし、室内機フィルター清掃は年2回とします。

簡易点検内容：①室外機の異常振動、異常運転音調査、②室外機及び周辺の油のにじみ調査、③室外機のキズの有無、熱交換器の腐食調査、④室内機の熱交換器の霜付調査