

特記仕様書

1. 適用範囲

本特記仕様書は、「あさぎり町学校給食センター蒸気温水製造ユニット更新工事」に適用する。

なお、本特記仕様書に疑義が生じた場合は、あさぎり町給食センターと請負人双方協議のうえ解決すること。

2. 更新工事箇所

あさぎり町免田東地内（あさぎり町学校給食センターボイラー庫施設内）

3. 設備品仕様（参考物品）

規格等/型番	EHD3-EL4
外形寸法	W1100×D1480×H1300mm
蒸気圧力	0.3MPaG対応
ドレン管背圧	4m対応
交換熱量	360kW以上
温度上昇	15℃→58℃以上
分間流量	115L/min以上(7m ³ /h相当)
駆動方式	電動式制御弁とする
消費電力	200W以下
電源等	AC100V
材質	熱交換器接液部：SUS、給湯配管：SUS 蒸気／ドレン配管：炭素鋼
付属品等	制御盤、電動制御弁、緊急遮断弁、ドレン回収ポンプ、他付属品一式

4. 注意事項

- ・蒸気利用型であること。
- ・他機器を提案する場合は同等品以上のものとし、事前にあさぎり町給食センターと協議を行い承認を受けること。
- ・設置位置及びスペースが決まっているため、外形寸法が異なる機器提案においては特に注意すること。
- ・業務には既設品の撤去等を含め稼働可能な状況への更新を完了すること。
- ・通常の給食提供時には調理洗浄作業等への影響が発生するため、施工時には日程調整等を確実に行うこと。

5. 施工期限

令和8年3月25日まで