

仕様書

1 備品名

消防用ホース格納箱

2 納入期間

契約締結の日から令和8年3月25日まで

3 納入場所

あさぎり町役場

4 事業概要

・消防用ホース格納箱（樹脂製）19台

【参考品名：加納化成（株）クイックバーW】 ※同等品以上可とします。

サイズ：W622×H852×D290mm

製品の素材：不飽和ポリエステル樹脂をガラス纖維で強化したもの

その他

20m巻ホース4本、ノズル・スタンドパイプ・キーハンドル

スパナ・・・各1本が収納できるもの（※収納品は除きます）

コンクリート架台付（強風に耐えられる重さ）で組み立てまで含みます。

5 厳守事項

①この事業遂行上、知り得た事項を第三者に漏らしてはいけません。

②法令、その他指導等を誠実に守ってください。

③最新の技術、価格等を反映させ不備があった場合には交換等速やかな対応をしてください。

6 その他

本仕様書に定めのない事項で、疑義が生じた場合は、当事者間で協議、調整を行い決定するものとします。

同等品で入札を希望する場合は、令和7年12月11日（木）10時までに、当該商品のメーカークロス（規格・仕様等が明記されているもの）を総務課 杉下まで郵送またはご提出ください。同等品の承認結果は、申請者のみ回答します。

※同等品の定義：規格（形状、材質、大きさ等）・品質・性能が例示品と同等以上であって、メーカーの既製品を基本とするもので、定価が例示品と同等以上であるもの。